



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008688/FNOC/COL/2023/5392
आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE ANGLES HIGH SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : 25, DAL BAZAR, MADAJI NAGAR GUDA GUDI KA NAKA LASHKAR, GWALIOR GWALIOR 474001
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 980 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : 25, DAL BAZAR, MADAJI NAGAR GUDA GUDI KA NAKA LASHKAR, GWALIOR GWALIOR NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100008688 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,
LITTLE ANGLES HIGH SCHOOL
25, DAL BAZAR, MADAJI NAGAR GUDA GUDI KA NAKA LASHKAR, GWALIOR

विषय - आवेदन क्रमांक - 6100008688 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत LITTLE ANGLES HIGH SCHOOL , 25, DAL BAZAR, MADAJI NAGAR GUDA GUDI KA NAKA LASHKAR, GWALIOR के द्वारा 980 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं 12 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहा गया है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण एवं स्थल का निरीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

1 - आवेदक द्वारा आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहिन) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया गया है।

LITTLE ANGLES SHIKSHA SAMITI
CHAIRMAN

PRINCIPAL
Little Angels High School,
Gwalior (M.P.)



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008688/FNOC/COL/2023/5392

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE ANGLES HIGH SCHOOL

2- आवेदक को नगर पालिका से प्राप्त भवन अनुज्ञा में उल्लेखित सभी आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ।

3- आवेदक को पूर्व में प्राप्त फायर एनओसी में उल्लेखित सभी आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ।

4- संस्थागत भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अर्हताधारी अधिकारी श्री उमंग प्रधान, फायर ऑफिसर, श्री मनोज शिंदे लिपिक श्री नीरज बाबर फायर कंसल्टंट नगर पालिक निगम, ग्वालियर द्वारा संस्था स्वामी की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्सड फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फर्स्ट ऐड फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

5-उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित किये गए , समस्त फर्स्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यस्थित किये गए एवं भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन किया गया ।

LITTLE ANGELS SHIKSHA SAMITI

CHAIRMAN

PRINCIPAL
Little Angels High School
Gwalior (M.P.)



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008688/FNOC/COL/2023/5392

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE ANGLES HIGH SCHOOL

6- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

7- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

8- आवेदक को अग्निशमन यंत्रों के रख - रखाब के लिए योग्यताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य है , जिससे उपकरणों का नियमित सुचारु रूप से संधारित किया जा सके |

9- आवेदक को प्रदाय किया जा " फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट " जारी दिनांक से तीन (3) वर्ष के लिए वैध होगा | आवेदक को जारी एनओसी के समय के समाप्त होने के 2 माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक वर्ष फायर ऑडिट रिपोर्ट एवं वचन पत्र भिजवाना अनिवार्य है |

निरीक्षण में शर्तों का पालन न किये जाने पर एनओसी को अग्निशमन अधिकारी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा |

PRINCIPAL
Little Angels High School,
Gwalior (M.P.)

LITTLE ANGELS SHIKSHA SAMITI

CHAIRMAN



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008688/FNOC/COL/2023/5392

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 22, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : LITTLE ANGLES HIGH SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Rajendra
kumar
shrivastav

Digitally signed by
Rajendra kumar
shrivastav
Date: 2023.03.01
17:27:13 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

PRINCIPAL
Little Angels High School
Gwalior (M.P.)

LITTLE ANGELS SHIKSHA SAMITI

CHAIRMAN